

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском,

Ачитском, Аргинском районах
ул. Советская, 13, г. Красноуфимск, 623300
тел./факс 8-34394-7-59-43

e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

от 20.07.2018 г. № 01-07-03-13-01/

20.07.2018

Председателю комиссии,
заместителю главы администрации
Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям
Хорошайловой О.А.

Директору
МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная
общеобразовательная школа»
Борисовой Н.И.

В соответствии с Постановлением администрации Ачитского городского округа № 135 от 24.04.2018 г. «О подготовке муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа к 2018/2019 учебному году», 20 июля 2018 г., Щербakov Ранис Сергеевич – врач по общей гигиене Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» принимал участие в работе территориальной комиссии по приемке МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа» (Свердловская обл., Ачитский район, д. Верх-Тиса, ул. Центральная, 1).

В ходе проведения обследования МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа» выявлены следующие нарушения:

п.4.24 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) в образовательном учреждении используются 2 туалета на первом этаже (раздельный для мальчиков и девочек).

Представленные туалеты используются и персоналом образовательного учреждения, ввиду отсутствия туалета для персонала. Помещения второго этажа, предназначенные проектным решением для туалетов, используются как складские помещения (со слов директора образовательного учреждения

Н.И. Борисовой). Фактически в помещениях 2 этажа, предназначенные проектным решением для туалетов, хранится уборочный инвентарь и упаковки чистящих средств. В туалете для мальчиков на первом этаже установлена одна раковина со сломанным вентилем подачи воды и один унитаз со сломанным основанием;

п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Имеются дефекты отделки стен: трещины отделки стен в кабинете литературы (под окном), кабинете физики (под окном). Данные дефекты не позволяют проводить качественную уборку и дезинфекцию учебных помещений;

п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Имеются дефекты отделки пола: обеденного зала в виде трещин в бетонном полу, туалетов для мальчиков в виде треснутой и отпавшей плитки, кабинета литературы в виде широкой щели в крашенном деревянном полу, коридора 2 этажа в виде качающихся досок по стыку отделки с торчащими шляпками гвоздей выше уровня пола. Данные дефекты не позволяют проводить качественную уборку и дезинфекцию учебных помещений, а в случае с дефектом пола коридора – может являться причиной травматизма;

п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 В кабинете физики и химии отсутствует демонстрационный стол с защитным бортиком по наружному краю стола. Для демонстрации используется стол преподавателя не имеющий соответствующих характеристик (устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола);

п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 Во всех учебных кабинетах первого и второго этажа образовательного учреждения имеются неработающие источники искусственного освещения – люминесцентные лампы (трубки), а в кабинете русского языка и литературы - полностью не работает освещение;

п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 В помещении для хранения уборочного инвентаря на первом этаже – швабры не имеют маркировки, в связи с чем невозможно определить за какими помещениями закреплены. Нет раздельного хранения уборочного инвентаря для пищеблока и уборочного инвентаря с сигнальной маркировкой для санитарных узлов.

В связи с имеющимися нарушениями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на момент обследования МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа» (Свердловская обл., Ачитский район, д. Верх-Тиса, ул. Центральная, 1) не готово к проведению образовательной деятельности 2018/2019 года.

Начальник Красноуфимского отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

[Подпись]
М.Ю. Коробейникова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Куимов Алексей Валентинович

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022